


# Instrukcja obsługi

**Kompaktowe, chłodzone powietrzem wytwornice  
wody lodowej  
i kompaktowe pompy ciepła typu powietrze-woda**



EWAA004D2V3P  
EWAA006D2V3P  
EWAA008D2V3P  
EWAA004D2V3P-H  
EWAA006D2V3P-H  
EWAA008D2V3P-H

EWYA004D2V3P  
EWYA006D2V3P  
EWYA008D2V3P  
EWYA004D2V3P-H  
EWYA006D2V3P-H  
EWYA008D2V3P-H

Instrukcja obsługi  
Kompaktowe, chłodzone powietrzem wytwornice wody lodowej  
i kompaktowe pompy ciepła typu powietrze-woda

polski

## Spis treści

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Informacje o tym dokumencie</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika</b>                   | <b>3</b>  |
| 2.1       | Informacje ogólne .....                                            | 3         |
| 2.2       | Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji .....                | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Informacje o systemie</b>                                       | <b>4</b>  |
| 3.1       | Podzespoły w typowym układzie systemu .....                        | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Skrócona instrukcja</b>                                         | <b>5</b>  |
| 4.1       | Poziom dostęp użytkownika .....                                    | 5         |
| 4.2       | Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia .....                          | 5         |
| <b>5</b>  | <b>Działanie</b>                                                   | <b>7</b>  |
| 5.1       | Interfejs użytkownika: Przegląd .....                              | 7         |
| 5.2       | Struktura menu: Przegląd ustawień użytkownika .....                | 8         |
| 5.3       | Możliwe ekrany: Przegląd .....                                     | 9         |
| 5.3.1     | Ekran główny .....                                                 | 9         |
| 5.3.2     | Ekran głównego menu .....                                          | 10        |
| 5.3.3     | Ekran nastawy .....                                                | 10        |
| 5.3.4     | Ekran szczegółowy z wartościami .....                              | 11        |
| 5.4       | Czynność włączania lub wyłączania .....                            | 11        |
| 5.4.1     | Wskaźnik wizualny .....                                            | 11        |
| 5.4.2     | Włączanie / Wyłączanie .....                                       | 11        |
| 5.5       | Odczytywanie informacji .....                                      | 11        |
| 5.6       | Sterowanie ogrzewaniem/chłodzeniem pomieszczenia .....             | 12        |
| 5.6.1     | Ustawienie trybu pracy dla pomieszczeń .....                       | 12        |
| 5.6.2     | Zmiana żądanej temperatury pomieszczenia .....                     | 12        |
| 5.6.3     | Zmiana żądanej temperatury wody zasilającej .....                  | 12        |
| 5.7       | Ekran harmonogramu: Przykład .....                                 | 13        |
| 5.8       | Krzywa zależna od pogody .....                                     | 15        |
| 5.8.1     | Czym jest krzywa zależna od pogody? .....                          | 15        |
| 5.8.2     | krzywa 2-punktowa .....                                            | 15        |
| 5.8.3     | Krzywa nachylenia/przesunięcia .....                               | 15        |
| 5.8.4     | Korzystanie z krzywych zależnych od pogody .....                   | 16        |
| <b>6</b>  | <b>Wskazówki dotyczące oszczędzania energii</b>                    | <b>17</b> |
| <b>7</b>  | <b>Czynności konserwacyjne i serwisowe</b>                         | <b>17</b> |
| 7.1       | Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe .....               | 17        |
| <b>8</b>  | <b>Rozwiązywanie problemów</b>                                     | <b>17</b> |
| 8.1       | Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii .....                | 17        |
| 8.2       | Sprawdzanie historii awarii .....                                  | 18        |
| 8.3       | Objaw: temperatura w salonie jest za niska (za wysoka) .....       | 18        |
| 8.4       | Objaw: awaria jednostki .....                                      | 18        |
| 8.5       | Objaw: Po rozruchu z układu dochodzą odgłosy bulgotania .....      | 18        |
| <b>9</b>  | <b>Utylizacja</b>                                                  | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>Ustawienia instalatora: Tabele wypełniane przez instalatora</b> | <b>19</b> |
| 10.1      | Kreator konfiguracji .....                                         | 19        |
| 10.2      | Menu ustawień .....                                                | 19        |

## 1 Informacje o tym dokumencie

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę:

- Przeczytać uważnie dokumentację przed rozpoczęciem obsługi kontrolera zdalnego w celu zapewnienia możliwie najwyższej wydajności.
- Poprosić instalatora o przekazanie informacji na temat ustawień używanych do skonfigurowania systemu. Sprawdź, czy instalator wypełnił tabele ustawień instalatora. Jeśli NIE, poprosić go, aby to zrobił.

- Dokumentację należy zachować na przyszłość.

### Docelowi czytelnicy dokumentu

Użytkownik końcowy

### Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- Ogólne środki ostrożności:**
  - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem montażu
  - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)
- Instrukcja obsługi:**
  - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
  - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)
- Przewodnik odniesienia dla użytkownika:**
  - Szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz informacje dotyczące podstawowej i zaawansowanej obsługi
  - Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.
- Instrukcja montażu:**
  - Instrukcja montażu
  - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)
- Przewodnik odniesienia dla instalatora:**
  - Przygotowanie instalacji, dobre praktyki, dane odniesienia, ...
  - Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.
- Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego:**
  - Dodatkowe informacje na temat sposobu instalacji sprzętu opcjonalnego
  - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej) + Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim. Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest tłumaczeniem.

### Aplikacja ONECTA



W przypadku skonfigurowania przez instalatora można korzystać z aplikacji ONECTA do kontrolowania i monitorowania stanu systemu. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



### Numery pozycji

Numery pozycji (na przykład: **[4.3]**) pomagają zlokalizować pozycję w strukturze menu interfejsu użytkownika.

|   |                                                                                                                                                                       |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Aby <b>włączyć</b> numery pozycji: naciśnij przycisk pomocy na ekranie głównym lub na ekranie głównego menu. Numery pozycji pojawiają się w górnym lewym rogu ekranu. | ? |
| 2 | Aby <b>wyłączyć</b> numery pozycji: ponownie naciśnij przycisk pomocy.                                                                                                | ? |

W niniejszym dokumencie znajdują się odwołania do tych numerów pozycji. **Przykład:**

|   |                                                                 |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [4.3]: Ogrzew./chłódz. pomieszczenia > Zakres pracy. |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|

Oznacza to:

|   |                                                                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Rozpoczynając od ekranu głównego, obracaj lewym pokrętkiem i przejdź do Ogrzew./chłódz. pomieszczenia. |  |
|   |                                                                                                        |  |
| 2 | Naciśnij lewe pokrętło, aby wejść do podmenu.                                                          |  |
| 3 | Obracaj lewym pokrętkiem i przejdź do Zakres pracy.                                                    |  |
|   |                                                                                                        |  |
| 4 | Naciśnij lewe pokrętło, aby wejść do podmenu.                                                          |  |

## 2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

### 2.1 Informacje ogólne



#### OSTRZEŻENIE

W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia należy skontaktować się z instalatorem.



#### OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat 8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub zostaną one poinstruowane w zakresie

bezpiecznego korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym zagrożeniach.

Należy dopilnować, aby dzieci NIE bawiły się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych.



#### OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



#### PRZESTROGA

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów czy innego sprzętu.
- NIE należy siadać, wspinać się ani stawać na urządzeniu.

- Urządzenia zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami i MUSZĄ być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnym urzędem.

## 3 Informacje o systemie

- Baterie zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że baterie muszą być usuwane osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jeśli poniżej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewien próg.

Możliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: ołów (>0,004%).

Zużyte baterie MUSZĄ być przetwarzane w wyspecjalizowanych placówkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.

### 2.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji



#### OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



#### OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, w którym nie występują stale działające źródła zapłonu (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).



#### OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.



#### OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.



#### OSTRZEŻENIE

**Odpowietrzanie emiterów ciepła lub kolektorów.** Przed dokonaniem odpowietrzania przez emitery ciepła lub kolektory należy sprawdzić, czy na ekranie głównym interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany symbol  lub .

- Jeśli tak nie jest, można od razu dokonać odpowietrzenia.
- Jeśli tak jest, należy się upewnić, czy w pomieszczeniu, w którym dokonywane jest odpowietrzanie zapewniona jest dostateczna wentylacja. **Powód:** Czynnik chłodniczy może wyciekać do obiegu wodnego, a w rezultacie do pomieszczenia podczas odpowietrzania przez emitery ciepła lub kolektory.

## 3 Informacje o systemie

W zależności od układu systemu system może:

- Ogrzewać pomieszczenie
- Chłodzić pomieszczenie



#### INFORMACJA


Ogrzewanie ma zastosowanie tylko w przypadku modeli odwracalnych.



## INFORMACJA

Jeśli w strefie głównej zainstalowano ogrzewanie podłogowe, w trybie chłodzenia strefa główna może zapewnić tylko odświeżanie. Rzeczywiste chłodzenie NIE jest dozwolone.

## 3.1 Podzespoły w typowym układzie systemu



- A Strefa główna. **Przykład:** Pokój dzienny.  
 B Strefa dodatkowa. **Przykład:** Sypialnia.  
 C Pomieszczenie techniczne. **Przykład:** Garaż.  
 a Jednostka zewnętrzna  
 b Ogrzewanie podłogowe  
 c Klimakonwektory wentylatorowe  
 d Interfejs użytkownika  
 e Dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)

## 4 Skrócona instrukcja

## 4.1 Poziom dostępu użytkownika

Ilość informacji, które można odczytać i edytować w strukturze menu zależy od poziomu dostępu użytkownika:

- Użytkownik: Tryb standardowy
- Zaawansowany użytkownik: Można odczytać i edytować więcej informacji

## Zmiana poziomu uprawnień użytkownika

|   |                                                                                                                                                                                         |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Przejdź do [B]: Profil użytkownika.                                                                                                                                                     |   |
|   |                                                                                                                                                                                         |   |
| 2 | Wprowadź odpowiedni kod PIN dla poziomu uprawnień użytkownika.                                                                                                                          | — |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przejrzyj listę cyfr i zmień wybraną cyfrę.</li> <li>• Przesuń kursor od lewej do prawej.</li> <li>• Potwierdź kod PIN i kontynuuj.</li> </ul> |   |

## Kod PIN użytkownika

Kod PIN Użytkownik to 0000.



## Kod PIN zaawansowanego użytkownika

Kod PIN Zaawansowany użytkownik to 1234. Użytkownik będzie teraz widział dodatkowe elementy menu.



## 4.2 Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia

## WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE sterowania temperaturą pomieszczenia

|   |                                          |  |
|---|------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [C.1]: Praca > Pomieszczenie. |  |
|   |                                          |  |
| 2 | Wybierz ustawienie Wł. lub Wył..         |  |

## WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia



## UWAGA

**Ochrona przeciwmroźeniowa.** Nawet jeśli ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia zostanie WYŁĄCZONE ([C.2]: Praca > Ogrzew./chłodz. pomieszczenia), ochrona przeciwmroźeniowa – jeśli została włączona – może nadal być aktywna. Jednak w przypadku sterowania temperaturą wody zasilającej i sterowania zewnętrznym termostatem w pomieszczeniu, ochrona NIE jest gwarantowana.



## UWAGA

**Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą.** Nawet jeśli ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia zostanie WYŁĄCZONE ([C.2]: Praca > Ogrzew./chłodz. pomieszczenia), zapobieganie zamarzaniu rur z wodą – jeśli zostało włączone – pozostanie aktywne.

|   |                                                          |  |
|---|----------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [C.2]: Praca > Ogrzew./chłodz. pomieszczenia. |  |
|   |                                                          |  |
| 2 | Wybierz ustawienie Wł. lub Wył..                         |  |


## Zmiana żądanej temperatury pomieszczenia

Podczas sterowania temperaturą pomieszczenia można użyć ekranu nastawy temperatury pomieszczenia, aby odczytać i dostosować żądaną temperaturę pomieszczenia.

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [1]: Pomieszczenie. |  |
|   |                                |  |

## 4 Skrócona instrukcja

2 Dostosuj żądaną temperaturę pomieszczenia. ○●●●○



a Rzeczywista temperatura pomieszczenia  
b Żądana temperatura pomieszczenia


### Zmiana żądanej temperatury wody zasilającej

Można użyć ekranu nastawy temperatury zasilania, aby odczytać i dostosować żądaną temperaturę wody zasilającej.

1 Przejdź do [2]: Strefa główna lub [3]: Strefa dodatkowa. 🔍●●●○



2 Dostosuj żądaną temperaturę wody zasilającej. ○●●●○



a Rzeczywista temperatura wody zasilającej  
b Żądana temperatura wody zasilającej

### Zmiana krzywej zależnej od pogody dla stref ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia

1 Idź do odpowiedniej strefy:

| Strefa                        | Idź do...                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strefa główna – ogrzewanie    | [2.5] Strefa główna > Krzywa ogrzewania zależna od pogody    |
| Strefa główna – chłodzenie    | [2.6] Strefa główna > Krzywa chłodzenia zależna od pogody    |
| Strefa dodatkowa – ogrzewanie | [3.5] Strefa dodatkowa > Krzywa ogrzewania zależna od pogody |


| Strefa                        | Idź do...                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strefa dodatkowa – chłodzenie | [3.6] Strefa dodatkowa > Krzywa chłodzenia zależna od pogody |

2 Zmień krzywą zależną od pogody.


Istnieją 2 rodzaje krzywych zależnych od pogody: **krzywa nachylenia/przesunięcia** (domyślna) i **krzywa 2-punktowa**. W razie potrzeby można zmienić rodzaj w [2.E] Strefa główna > Typ krzywej zależnej od pogody. Sposób regulacji krzywej zależy od rodzaju.

### Krzywa nachylenia/przesunięcia

**Nachylenie.** Po zmianie nachylenia wzrost nowej preferowanej temperatury przy X1 różni się od wzrostu preferowanej temperatury przy X2.




**Przesunięcie.** Po zmianie przesunięcia wzrost nowej preferowanej temperatury przy X1 jest taki sam, jak wzrost preferowanej temperatury przy X2.



X1, X2 Temperatura otoczenia na zewnątrz  
Y1~Y4 Żądana temperatura wody zasilającej  
a Krzywa zależna od pogody przed zmianami  
b Krzywa zależna od pogody po zmianach  
c Nachylenie  
d Przesunięcie

| Dostępne czynności na tym ekranie |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔍●●●○                             | Wybierz nachylenie lub przesunięcie.                                                                               |
| ○●●●○                             | Zwiększ lub zmniejsz nachylenie/przesunięcie.                                                                      |
| ○●●●○                             | Po wyborze nachylenia: ustaw nachylenie i przejdź do przesunięcia.<br>Po wyborze przesunięcia: ustaw przesunięcie. |
| 🔍●●●○                             | Zatwierdź zmiany i wróć do podmenu.                                                                                |

### Krzywa 2-punktowa



X1, X2 Temperatura otoczenia na zewnątrz  
Y1, Y2 Żądana temperatura wody zasilającej

| Dostępne czynności na tym ekranie |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 🔍●●●○                             | Przełącz temperaturę.             |
| ○●●●○                             | Zmień temperaturę.                |
| ○●●●○                             | Przejdź do następnej temperatury. |
| 🔍●●●○                             | Potwierdź zmiany i kontynuuj.     |

### Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz także:

- "5.4 Czynność włączania lub wyłączania" [p 11]
- "5.6 Sterowanie ogrzewaniem/chłodzeniem pomieszczenia" [p 12]
- "5.7 Ekran harmonogramu: Przykład" [p 13]
- "5.8 Krzywa zależna od pogody" [p 15]
- Przewodnik odniesienia dla użytkownika

## 5 Działanie




### INFORMACJA

Ogrzewanie ma zastosowanie tylko w przypadku modeli odwracalnych.

### 5.1 Interfejs użytkownika: Przegląd

Interfejs użytkownika zawiera następujące elementy:



#### Gniazdo na kartę sieci WLAN

Za pomocą karty sieci WLAN instalator może połączyć system z Internetem. Jako użytkownik możesz wtedy sterować systemem za pomocą aplikacji ONECTA. **Uwaga:** Tego gniazda nie można wykorzystać do kart SD.

#### Złącze USB

Za pomocą nośnika pamięci USB instalator może:

- Aktualizować oprogramowanie. Wymaga to prawidłowego pliku konfiguracyjnego na nośniku pamięci USB.
- Zaimportuj ustawienia wygenerowane przez E-Configurator (Heating Solutions Navigator) z nośnika pamięci USB do interfejsu użytkownika (MMI). Wymaga to prawidłowego pliku konfiguracyjnego na nośniku pamięci USB.
- Eksportuj bieżące ustawienia (tj. ustawienia w miejscu instalacji, ustawienia EEPROM MMI, wyłączniki czasowe) z interfejsu użytkownika (MMI) na nośnik pamięci USB.


#### Ekran LCD

Ekran LCD posiada funkcję uśpienia. Po upływie 15 minut bez interakcji z interfejsem użytkownika, ekran gaśnie. Naciśnięcie dowolnego przycisku lub obrócenie pokrętła powoduje obudzenie ekranu.

#### Pokrętła i przyciski


Pokrętła i przyciski służą do:

- Nawigacji po ekranach, menu i ustawieniach ekranu LCD
- Ustawianie wartości



| Element                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a Lewe pokrętło         | <p>Kiedy można użyć lewego pokrętła, ekran LCD wyświetla łuk w lewej części wyświetlacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Obróć, po czym naciśnij lewe pokrętło. Nawiguj po strukturze menu.</li> <li>▪ : Obracaj lewym pokrętłem. Wybierz pozycję menu.</li> <li>▪ : Naciśnij lewe pokrętło. Potwierdź wybór lub przejdź do podmenu.</li> </ul>                                                                                   |
| b Przycisk Wstecz       | <p>: Naciśnij, aby przejść o 1 krok wstecz w strukturze menu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c Przycisk Ekran główny | <p>: Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d Przycisk Pomoc        | <p>: Naciśnij, aby wyświetlić tekst pomocy dotyczący bieżącej strony (jeśli jest dostępny).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e Prawe pokrętło        | <p>Kiedy można użyć prawego pokrętła, ekran LCD wyświetla łuk w prawej części wyświetlacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Obróć, po czym naciśnij prawe pokrętło. Zmień wartość lub ustawienie wyświetlane w prawej części ekranu.</li> <li>▪ : Obracaj prawym pokrętłem. Nawiguj po możliwych wartościach i ustawieniach.</li> <li>▪ : Naciśnij prawe pokrętło. Potwierdź wybór i przejdź do następnej pozycji menu.</li> </ul> |

## 5.2 Struktura menu: Przegląd ustawień użytkownika



Ekran nastawy

(\*) Dotyczy tylko modeli z możliwością chłodzenia

(\*\*) Dostępne tylko dla instalatora

(\*\*\*) Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowano kartę sieci WLAN




### INFORMACJA

W zależności od wybranych ustawień instalatora i typu urządzenia, ustawienia będą widoczne/niewidoczne.

## 5.3 Możliwe ekrany: Przegląd


Najczęściej są wyświetlane następujące ekrany:



- a Ekran główny  
b Ekran głównego menu  
c Ekrany niższego poziomu:  
c1: Ekran nastawy  
c2: Ekran szczegółowy z wartościami  
c3: Ekran z krzywą zależną od pogody  
c4: Ekran z harmonogramem

### 5.3.1 Ekran główny

Naciśnij przycisk , aby wrócić do ekranu głównego. Zostanie wyświetlony przegląd konfiguracji jednostki oraz temperatury pomieszczenia i nastawy. Na ekranie głównym są wyświetlane tylko symbole dotyczące danej konfiguracji.



| Dostępne czynności na tym ekranie |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | Przełącz listę głównego menu.    |
|                                   | Przejdź do ekranu głównego menu. |
|                                   | Włącz/wyłącz numery pozycji.     |

| Element  | Opis                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Tryb awaryjny</b>                                                                                         |
|          | Awaria pompy ciepła i system działa w trybie Praca awaryjna lub nastąpiło wymuszone wyłączenie pompy ciepła. |

| Element   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b>  | <b>Bieżąca data i czas</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>c</b>  | <b>Inteligentne zarządzanie energią</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>c1</b> | Inteligentne zarządzanie energią jest dostępne w przypadku kolektorów słonecznych lub inteligentnej sieci energetycznej.                                                                                                                               |
| <b>c2</b> | Inteligentne zarządzanie energią jest obecnie używane dla ogrzewania pomieszczenia.                                                                                                                                                                    |
| <b>d</b>  | <b>Tryb pracy dla pomieszczeń</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Chłodzenie                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Ogrzewanie                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>e</b>  | <b>Na zewnątrz / tryb cichy</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>e1</b> | (25) Zmierzona temperatura na zewnątrz <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>e2</b> | Tryb cichy aktywny                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>e3</b> | Jednostka zewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>f</b>  | <b>Strefa główna</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>f1</b> | Typ zainstalowanego termostatu pokojowego:                                                                                                                                                                                                             |
|           | Decyzja odnośnie do pracy urządzenia zależy od temperatury otoczenia dedykowanego interfejsu regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy).                                                                                  |
|           | Decyzja odnośnie do pracy urządzenia zależy od zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu (przewodowego lub bezprzewodowego).                                                                                                                             |
| —         | Nie zainstalowano lub nie ustawiono termostatu pokojowego. Decyzja odnośnie do pracy urządzenia zależy od temperatury wody zasilającej i nie jest zależna od rzeczywistej temperatury pomieszczenia i/lub zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczenia. |
| <b>f2</b> | Typ zainstalowanego emitera ciepła:                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Ogrzewanie podłogowe                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Klimakonwektor wentylatorowy                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Powietrzny wymiennik ciepła                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>f3</b> | (22) Zmierzona temperatura pomieszczenia <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                |
| <b>f4</b> | (20) Nastawa temperatury zasilania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>g</b>  | <b>Tryb urlopu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Tryb urlopu aktywny                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>h</b>  | <b>Strefa dodatkowa</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>h1</b> | Typ zainstalowanego termostatu pokojowego:                                                                                                                                                                                                             |
|           | Decyzja odnośnie do pracy urządzenia zależy od zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu (przewodowego lub bezprzewodowego).                                                                                                                             |
| —         | Nie zainstalowano lub nie ustawiono termostatu pokojowego. Decyzja odnośnie do pracy urządzenia zależy od temperatury wody zasilającej i nie jest zależna od rzeczywistej temperatury pomieszczenia i/lub zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczenia. |
| <b>h2</b> | Typ zainstalowanego emitera ciepła:                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Ogrzewanie podłogowe                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Klimakonwektor wentylatorowy                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Powietrzny wymiennik ciepła                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>h3</b> | (12) Nastawa temperatury zasilania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                      |


## 5 Działanie

| Element  | Opis                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| i Awaria |                                                                                           |
|          | Wystąpiła awaria.                                                                         |
|          | Więcej informacji zawiera punkt "8.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii" [17]. |

<sup>(a)</sup> Jeśli dana operacja (na przykład ogrzewanie pomieszczenia) nie jest aktywna, kółko jest wyszarzone.

### 5.3.2 Ekran głównego menu

Rozpoczynając od ekranu głównego, naciśnij () lub obracaj () lewym pokrętkiem, aby wyświetlić ekran głównego menu. Z głównego menu można uzyskać dostęp do różnych ekranów nastaw i podmenu.



a Wybrane podmenu

| Dostępne czynności na tym ekranie |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
|                                   | Przełącz listę.              |
|                                   | Wejdź do podmenu.            |
| ?                                 | Włącz/wyłącz numery pozycji. |

| Podmenu                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  lub  Awaria                   | <b>Ograniczenie:</b> Wyświetlany tylko w razie wystąpienia awarii.<br>Więcej informacji zawiera punkt "8.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii" [17].                                                                             |
| [1]  Pomieszczenie                 | <b>Ograniczenie:</b> Wyświetlany tylko, jeśli jednostką zewnętrzną steruje dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy).<br>Ustaw temperaturę pomieszczenia.                                |
| [2]  Strefa główna                 | Wyświetla symbol dotyczący typu emitera strefy głównej.<br>Ustaw temperaturę wody zasilającej dla strefy głównej.                                                                                                                           |
| [3]  Strefa dodatkowa              | <b>Ograniczenie:</b> Wyświetlany tylko, jeśli występują dwie strefy temperatury wody zasilającej. Wyświetla symbol dotyczący typu emitera strefy dodatkowej.<br>Ustaw temperaturę wody zasilającej dla strefy dodatkowej (jeśli występuje). |
| [4]  Ogrzew./chłódz. pomieszczenia | Wyświetla symbol dotyczący danego urządzenia.<br>Przełącz urządzenie w tryb ogrzewania lub w tryb chłodzenia. W modelach wyłącznie z funkcją chłodzenia nie można zmienić trybu.                                                            |
| [7]  Ustawienia użytk.             | Umożliwia dostęp do ustawień użytkownika, takich jak tryb urlopu i tryb cichy.                                                                                                                                                              |
| [8]  Informacje                    | Wyświetla dane i informacje dotyczące jednostki zewnętrznej.                                                                                                                                                                                |
| [9]  Ust. instalatora              | <b>Ograniczenie:</b> Tylko dla instalatora.<br>Umożliwia dostęp do ustawień zaawansowanych.                                                                                                                                                 |


| Podmenu                  | Opis                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A]  Rozruch             | <b>Ograniczenie:</b> Tylko dla instalatora. Przeprowadza testy i konserwację.                                                                                      |
| [B]  Profil użytkownika  | Zmień aktywny profil użytkownika.                                                                                                                                  |
| [C]  Praca               | Włącz lub wyłącz ogrzewanie/chłodzenie.                                                                                                                            |
| [D]  Brama bezprzewodowa | <b>Ograniczenie:</b> Wyświetlany tylko, jeśli zainstalowano bezprzewodową sieć LAN (WLAN).<br>Zawiera ustawienia wymagane podczas konfigurowania aplikacji ONECTA. |

### 5.3.3 Ekran nastawy

Ekran nastawy jest wyświetlany w przypadku ekranów opisujących elementy systemu, które wymagają wartości nastawy.

#### Przykłady

[1] Ekran temperatury pomieszczenia




[2] Ekran strefy głównej



[3] Ekran strefy dodatkowej




#### Objaśnienie



| Dostępne czynności na tym ekranie |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | Przełącz listę podmenu.                               |
|                                   | Przejdź do podmenu.                                   |
|                                   | Dostosuj i automatycznie zastosuj żądaną temperaturę. |

| Element                      | Opis |                                                             |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Minimalny limit temperatury  | a1   | Ustawiony przez urządzenie                                  |
|                              | a2   | Ograniczony przez instalatora                               |
| Maksymalny limit temperatury | b1   | Ustawiony przez urządzenie                                  |
|                              | b2   | Ograniczony przez instalatora                               |
| Temperatura bieżąca          | c    | Zmierzona przez urządzenie                                  |
| Temperatura żądana           | d    | Obracaj prawym pokrętkiem, aby zwiększyć/zmniejszyć.        |
| Podmenu                      | e    | Obracaj lub naciśnij lewe pokrętko, aby przejść do podmenu. |

### 5.3.4 Ekran szczegółowy z wartościami




| Dostępne czynności na tym ekranie |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   | Przełącz listę ustawień.          |
|                                   | Zmień wartość.                    |
|                                   | Przejdź do następnego ustawienia. |
|                                   | Potwierdź zmiany i kontynuuj.     |

## 5.4 Czynność włączania lub wyłączania


### 5.4.1 Wskaźnik wizualny

Pewne funkcje jednostki można oddzielnie włączać lub wyłączać. Jeśli funkcja zostanie wyłączona, odpowiednia ikona temperatury na ekranie głównym będzie wyszarzona.

#### Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu



#### Tryb ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia



### 5.4.2 Włączanie / Wyłączanie

#### Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu

|   |                                          |  |
|---|------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [C.1]: Praca > Pomieszczenie. |  |
|   |                                          |  |
| 2 | Wybierz ustawienie Wł. lub Wył..         |  |

#### Tryb ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia



#### UWAGA

**Ochrona przeciwwamrożeniowa.** Nawet jeśli ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia zostanie WYŁĄCZONE ([C.2]: Praca > Ogrzew./chłodz. pomieszczenia), ochrona przeciwwamrożeniowa – jeśli została włączona – może nadal być aktywna. Jednak w przypadku sterowania temperaturą wody zasilającej i sterowania zewnętrznym termostatem w pomieszczeniu, ochrona NIE jest gwarantowana.



#### UWAGA

**Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą.** Nawet jeśli ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia zostanie WYŁĄCZONE ([C.2]: Praca > Ogrzew./chłodz. pomieszczenia), zapobieganie zamarzaniu rur z wodą – jeśli zostało włączone – pozostanie aktywne.

|   |                                                          |  |
|---|----------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [C.2]: Praca > Ogrzew./chłodz. pomieszczenia. |  |
|   |                                                          |  |
| 2 | Wybierz ustawienie Wł. lub Wył..                         |  |

## 5.5 Odczytywanie informacji

#### Odczytywanie informacji

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [8]: Informacje. |  |
|---|-----------------------------|--|

#### Możliwe odczytywanie informacji

| W menu...                    | Można odczytać...                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Dane dotyczące energii | Wytworzona energia, zużyta energia i zużyty gaz                                        |
| [8.2] Historia awarii        | Historia awarii                                                                        |
| [8.3] Dane sprzedawcy        | Numer kontaktowy/pomocy                                                                |
| [8.4] Czujniki               | Temperatura pomieszczenia, temperatura zewnętrzna, temperatura wody zasilającej,...    |
| [8.5] Siłowniki              | Status/tryb każdego siłownika<br><b>Przykład:</b> WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE pompy jednostki |
| [8.6] Tryby pracy            | Bieżący tryb pracy<br><b>Przykład:</b> Tryb odszraniania/powrotu oleju                 |
| [8.7] Informacje             | Informacje o wersji systemu                                                            |

## 5 Działanie

| W menu...             | Można odczytać...                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.8] Stan połączenia | Informacje o stanie połączenia jednostki, termostatu pokojowego i karty sieci WLAN. |
| [8.9] Godziny pracy   | Godziny pracy określonych komponentów systemu                                       |

## 5.6 Sterowanie ogrzewaniem/ chłodzeniem pomieszczenia

### 5.6.1 Ustawienie trybu pracy dla pomieszczeń

#### Informacje o trybach dla pomieszczeń

Dana jednostka może być modelem chłodzącym lub grzewczo-chłodzącym:

- Jeśli jednostka jest modelem chłodzącym, może chłodzić pomieszczenia.
- Jeśli jednostka jest modelem grzewczo-chłodzącym, może zarówno ogrzewać, jak i chłodzić pomieszczenia. Należy poinformować system, który tryb pracy ma być używany.

Aby poinformować system o tym, jaki tryb ma być używany dla pomieszczeń, można:

| Można...                                                                  | Lokalizacja  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sprawdzić, który tryb pracy dla pomieszczeń jest obecnie używany.         | Ekran główny |
| Ustawić na stałe tryb pracy dla pomieszczeń.                              | Menu główne  |
| Ograniczyć automatyczne przełączanie zgodnie z harmonogramem miesięcznym. |              |

#### Informacje o trybach dla pomieszczeń

Dana jednostka może być modelem chłodzącym lub grzewczo-chłodzącym:

- Jeśli jednostka jest modelem chłodzącym, może chłodzić pomieszczenia.
- Jeśli jednostka jest modelem grzewczo-chłodzącym, może zarówno ogrzewać, jak i chłodzić pomieszczenia. Należy poinformować system, który tryb pracy ma być używany.

Aby poinformować system o tym, jaki tryb ma być używany dla pomieszczeń, można:

| Można...                                                                  | Lokalizacja  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sprawdzić, który tryb pracy dla pomieszczeń jest obecnie używany.         | Ekran główny |
| Ustawić na stałe tryb pracy dla pomieszczeń.                              | Menu główne  |
| Ograniczyć automatyczne przełączanie zgodnie z harmonogramem miesięcznym. |              |

#### Ustawianie trybu dla pomieszczeń

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [4.1]: Ogrzew./chłodz. pomieszczenia > Tryb pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2 | Wybierz jedną z poniższych opcji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogrzew.: Tylko tryb ogrzewania</li> <li>• Chłodz.: Tylko tryb chłodzenia</li> <li>• Automat.: Tryb pracy zmienia się automatycznie między ogrzewaniem i chłodzeniem w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Ograniczony miesięcznie zgodnie z Harmonogram trybu pracy [4.2].</li> </ul> |  |

#### Aby ograniczyć automatyczne przełączanie zgodnie z harmonogramem

Warunki: Należy ustawić tryb pracy dla pomieszczeń na Automat..

|   |                                                                                                                                                                                                |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [4.2]: Ogrzew./chłodz. pomieszczenia > Harmonogram trybu pracy.                                                                                                                     |  |
| 2 | Wybierz miesiąc.                                                                                                                                                                               |  |
| 3 | Dla każdego miesiąca wybierz opcję: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odwracalny: Nieograniczony</li> <li>• Tylko ogrzew.: Ograniczony</li> <li>• Tylko chłodz.: Ograniczony</li> </ul> |  |
| 4 | Potwierdź zmiany.                                                                                                                                                                              |  |

### 5.6.2 Zmiana żądanej temperatury pomieszczenia

Podczas sterowania temperaturą pomieszczenia można użyć ekranu nastawy temperatury pomieszczenia, aby odczytać i dostosować żądaną temperaturę pomieszczenia.

|   |                                            |  |
|---|--------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [1]: Pomieszczenie.             |  |
| 2 | Dostosuj żądaną temperaturę pomieszczenia. |  |

#### Jeśli programowanie harmonogramu zostanie włączone po zmianie żądanej temperatury pomieszczenia

- Temperatura pozostanie bez zmian do czasu wystąpienia zaplanowanej czynności.
- Żądana temperatura pomieszczenia powróci do zaplanowanej wartości przy każdej zaplanowanej czynności.

Można uniknąć zaplanowanych zachowań, wyłączając (tymczasowo) programowanie harmonogramu.

#### Włączanie lub wyłączanie programowania harmonogramu temperatury pomieszczenia

|   |                                                |  |
|---|------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [1.1]: Pomieszczenie > Harmonogram. |  |
| 2 | Wybierz Nie.                                   |  |

### 5.6.3 Zmiana żądanej temperatury wody zasilającej



#### INFORMACJA

Woda na wylocie do wody przepływającej do emiterów ciepła. Żądana temperatura zasilania ustawiana jest przez instalatora zgodnie z typem emitera ciepła. Ustawienia temperatury zasilania należy dostosować jedynie w przypadku problemów.

Można użyć ekranu nastawy temperatury zasilania, aby odczytać i dostosować żądaną temperaturę wody zasilającej.

|   |                                                                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [2]: Strefa główna lub [3]: Strefa dodatkowa.                                          |  |
|   | <br>                                                                                              |  |
| 2 | Dostosuj żądaną temperaturę wody zasilającej.                                                     |  |
|   | <br>                                                                                              |  |
|   | <b>a</b> Rzeczywista temperatura wody zasilającej<br><b>b</b> Żądana temperatura wody zasilającej |  |

## 5.7 Ekran harmonogramu: Przykład

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić harmonogram temperatury pomieszczenia w trybie chłodzenia dla strefy głównej.



### INFORMACJA

Procedury programowania innych harmonogramów są podobne.

### Programowanie harmonogramu: przegląd

**Przykład:** Użytkownik chce zaprogramować następujący harmonogram:

| Użytkownika 1 |  |
|---------------|--|
| Pn            |  |
| Wt            |  |
| Sr            |  |
| Cz            |  |
| Pt            |  |
| So            |  |
| Nd            |  |

**Wymaganie wstępne:** Harmonogram temperatury pomieszczenia jest dostępny tylko, jeśli jest aktywne sterowanie termostatem w pomieszczeniu. Jeśli sterowanie temperaturą zasilania głównego jest aktywne, można w zamian zaprogramować harmonogram strefy głównej.

- 1 Przejdź do harmonogramu.
- 2 (opcja) Skasuj zawartość całego harmonogramu tygodniowego lub zawartość harmonogramu wybranego dnia.
- 3 Zaprogramuj harmonogram na Poniedziałek.
- 4 Skopiuj harmonogram dla innych dni roboczych.

5 Zaprogramuj harmonogram na Sobota i skopiuj go dla Niedziela.

6 Nazwij harmonogram.

### Aby przejść do harmonogramu

|   |                                                          |  |
|---|----------------------------------------------------------|--|
| 1 | Przejdź do [1.1]: Pomieszczenie > Harmonogram.           |  |
| 2 | Ustaw planowanie na Tak.                                 |  |
| 3 | Przejdź do [1.3]: Pomieszczenie > Harmonogram chłodzenia |  |

### Aby skasować zawartość harmonogramu tygodniowego

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Wybierz nazwę bieżącego harmonogramu. |  |
|   | <br>                                  |  |
| 2 | Wybierz Usuń.                         |  |
|   | <br>                                  |  |
| 3 | Wybierz OK, aby potwierdzić.          |  |


### Aby skasować zawartość harmonogramu dnia

|   |                                                                      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Wybierz dzień, którego zawartość chcesz skasować. Na przykład Piątek |  |
|   | <br>                                                                 |  |
| 2 | Wybierz Usuń.                                                        |  |
|   | <br>                                                                 |  |
| 3 | Wybierz OK, aby potwierdzić.                                         |  |






### Aby zaprogramować harmonogram na Poniedziałek


|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Wybierz Poniedziałek. |  |
|   | <br>                  |  |
| 2 | Wybierz Edytuj.       |  |
|   | <br>                  |  |

## 5 Działanie



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Użyj lewego pokrętła, aby wybrać wpis i edytuj go prawym pokrętłem. Możesz zaprogramować do 6 działań każdego dnia. Na pasku wysoka temperatura ma ciemniejszy kolor niż niska temperatura.</p>  <p><b>Uwaga:</b> Aby skasować czynność, ustaw jej czas jako czas poprzedniej czynności.</p> |  |
| 4 | <p>Potwierdź zmiany.</p> <p><b>Wynik:</b> Harmonogram na poniedziałek został ustalony. Wartość ostatniej czynności jest prawidłowa do czasu następnej zaprogramowanej czynności. W tym przykładzie poniedziałek jest pierwszym zaprogramowanym dniem. Dlatego ostatnia zaprogramowana czynność jest prawidłowa do czasu pierwszej czynności w następny poniedziałek.</p>         |  |

### Aby skopiować harmonogram dla innych dni roboczych

|   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Wybierz Poniedziałek.</p>                                                                                                     |    |
| 2 | <p>Wybierz Kopiuj.</p>  <p><b>Wynik:</b> Obok skopiowanego dnia jest wyświetlana litera "C".</p>                                |  |
| 3 | <p>Wybierz Wtorek.</p>                                                                                                          |  |
| 4 | <p>Wybierz Wklej.</p>  <p><b>Wynik:</b></p>  |  |

|   |                                                                                                                                                         |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5 | <p>Powtórz tę czynność dla wszystkich pozostałych dni roboczych.</p>  | — |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### Aby zaprogramować harmonogram na Sobota i skopiować go dla Niedziela

|   |                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wybierz Sobota.                                                                                                                                               |  |
| 2 | Wybierz Edytuj.                                                                                                                                               |  |
| 3 | <p>Użyj lewego pokrętła, aby wybrać wpis i edytuj go prawym pokrętłem.</p>  |  |
| 4 | Potwierdź zmiany.                                                                                                                                             |  |
| 5 | Wybierz Sobota.                                                                                                                                               |  |
| 6 | Wybierz Kopiuj.                                                                                                                                               |  |
| 7 | Wybierz Niedziela.                                                                                                                                            |  |
| 8 | <p>Wybierz Wklej.</p> <p><b>Wynik:</b></p>                                |  |

### Aby zmienić nazwę harmonogramu

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wybierz nazwę bieżącego harmonogramu.                                                                                                                                                                |  |
| 2 | Wybierz Zmień nazwę.                                                                                                                                                                                 |  |
| 3 | (opcja) Aby usunąć nazwę bieżącego harmonogramu, przeglądaj listę znaków, aż zostanie wyświetlony znak ←, po czym naciśnij, aby usunąć poprzedni znak. Powtórz dla każdego znaku nazwy harmonogramu. |  |
| 4 | Aby nazwać bieżący harmonogram, przejrzyj listę znaków i potwierdź wybrany znak. Nazwa harmonogramu może zawierać do 15 znaków.                                                                      |  |
| 5 | Potwierdź nową nazwę.                                                                                                                                                                                |  |

#### INFORMACJA

Nie wszystkie harmonogramy umożliwiają zmianę nazwy.

Instrukcja obsługi

14

DAIKIN

EWAA004~008D + EWYA004~008D  
Kompaktowe, chłodzone powietrzem wytwornice wody lodowej  
i kompaktowe pompy ciepła typu powietrze-woda  
4P688015-1C – 2022.09

## 5.8 Krzywa zależna od pogody

### 5.8.1 Czym jest krzywa zależna od pogody?

#### Działanie zależne od pogody

Urządzenie działa zależnie od pogody, jeśli żądana temperatura wody zasilającej jest określana automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Dlatego urządzenie jest połączone z czujnikiem temperatury na północnej ścianie budynku. Jeśli temperatura zewnętrzna spada lub rośnie, urządzenie natychmiast to kompensuje. W ten sposób urządzenie nie musi czekać na informacje zwrotne z termostatu, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę wody zasilającej. Ponieważ reaguje szybciej, zapobiega wysokim wzrostom i spadkom temperatury pomieszczenia.

#### Korzyści

Działanie zależne od pogody zmniejsza zużycie energii.

#### Krzywa zależna od pogody

Aby móc kompensować różnice temperatur, urządzenie wykorzystuje krzywą zależną od pogody. Ta krzywa określa różnicę temperatury wody zasilającej przy różnych temperaturach zewnętrznych. Ponieważ nachylenie krzywej zależy od warunków lokalnych, takich jak klimat i izolacja budynku, krzywa może zostać dostosowana przez instalatora lub użytkownika.

#### Rodzaje krzywych zależnych od pogody

Istnieją 2 rodzaje krzywych zależnych od pogody:

- krzywa 2-punktowa
- Krzywa nachylenia/przesunięcia

Rodzaj krzywej używanej do regulacji zależy od indywidualnych preferencji. Patrz "5.8.4 Korzystanie z krzywych zależnych od pogody" [p. 16].

#### Dostępność

Krzywa zależna od pogody jest dostępna dla:

- Strefa główna - ogrzewanie
- Strefa główna - chłodzenie
- Strefa dodatkowa - ogrzewanie
- Strefa dodatkowa - chłodzenie



#### INFORMACJA


Aby umożliwić działanie zależne od pogody, należy prawidłowo skonfigurować nastawę strefy głównej i strefy dodatkowej. Patrz "5.8.4 Korzystanie z krzywych zależnych od pogody" [p. 16].

### 5.8.2 krzywa 2-punktowa

Określić krzywą zależną od pogody za pomocą dwóch poniższych nastaw:

- Nastawa (X1, Y2)
- Nastawa (X2, Y1)

#### Przykład



| Element | Opis                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a       | Wybrana strefa zależna od pogody: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Ogrzewanie strefy głównej lub strefy dodatkowej</li> <li>❄️: Chłodzenie strefy głównej lub strefy dodatkowej</li> </ul>                                        |
| X1, X2  | Przykłady temperatury otoczenia na zewnątrz                                                                                                                                                                                                 |
| Y1, Y2  | Przykłady żądanej temperatury wody zasilającej. Ikona odpowiada emiterowi ciepła dla danej strefy: <ul style="list-style-type: none"> <li>🛋️: Ogrzewanie podłogowe</li> <li>🌀: Klimakonwektor wentylatorowy</li> <li>🔥: Grzejnik</li> </ul> |

#### Dostępne czynności na tym ekranie

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 🔍  | Przewiń temperatury.              |
| ⬅️ | Zmień temperaturę.                |
| ➡️ | Przejdź do następnej temperatury. |
| 🔄  | Potwierdź zmiany i kontynuuj.     |

### 5.8.3 Krzywa nachylenia/przesunięcia


#### Nachylenie i przesunięcie

Należy określić krzywą zależną od pogody za pomocą jej nachylenia i przesunięcia:


- Zmień **nachylenie**, aby nierównomiernie zwiększać lub zmniejszać temperaturę zasilania dla różnych temperatur otoczenia. Na przykład, jeśli temperatura zasilania jest zasadniczo dobra, ale przy niskich temperaturach otoczenia jest zbyt niska, zwiększ nachylenie, aby temperatura zasilania rosła proporcjonalnie do spadku temperatur otoczenia.
- Zmień **przesunięcie**, aby równomiernie zwiększać lub zmniejszać temperaturę zasilania dla różnych temperatur otoczenia. Na przykład, jeśli temperatura zasilania jest zawsze nieco zbyt niska przy różnych temperaturach otoczenia, przesunij przesunięcie w górę, aby równomiernie zwiększyć temperaturę zasilania dla wszystkich temperatur otoczenia.

#### Przykłady

Krzywa zależna od pogody przy wyborze nachylenia:



Krzywa zależna od pogody przy wyborze przesunięcia:



## 5 Działanie

| Element        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a              | Krzywa zależna od pogody przed zmianami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b              | Krzywa zależna od pogody po zmianach (jako przykład): <ul style="list-style-type: none"> <li>Po zmianie nachylenia wzrost nowej preferowanej temperatury przy X1 różni się od wzrostu preferowanej temperatury przy X2.</li> <li>Po zmianie przesunięcia wzrost nowej preferowanej temperatury przy X1 jest taki sam, jak wzrost preferowanej temperatury przy X2.</li> </ul> |
| c              | Nachylenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d              | Przesunięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e              | Wybrana strefa zależna od pogody: <ul style="list-style-type: none"> <li>: Ogrzewanie strefy głównej lub strefy dodatkowej</li> <li>: Chłodzenie strefy głównej lub strefy dodatkowej</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| X1, X2         | Przykłady temperatury otoczenia na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y1, Y2, Y3, Y4 | Przykłady żądanej temperatury wody zasilającej. Ikona odpowiada emiterowi ciepła dla danej strefy: <ul style="list-style-type: none"> <li>: Ogrzewanie podłogowe</li> <li>: Klimakonwektor wentylatorowy</li> <li>: Grzejnik</li> </ul>                                                                                                                                       |

| Dostępne czynności na tym ekranie |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Wybierz nachylenie lub przesunięcie.                                                                               |
|                                   | Zwiększ lub zmniejsz nachylenie/przesunięcie.                                                                      |
|                                   | Po wyborze nachylenia: ustaw nachylenie i przejdź do przesunięcia.<br>Po wyborze przesunięcia: ustaw przesunięcie. |
|                                   | Zatwierdź zmiany i wróć do podmenu.                                                                                |

### 5.8.4 Korzystanie z krzywych zależnych od pogody

Skonfigurować krzywe zależne od pogody w następujący sposób:

#### Definiowanie trybu nastawy

Aby wykorzystać krzywą zależną od pogody, należy zdefiniować odpowiedni tryb nastawy:

| Idź do trybu nastawy...               | Ustaw tryb nastawy na...                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Strefa główna – ogrzewanie</b>     |                                                                       |
| [2.4] Strefa główna > Tryb nastawy    | Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie LUB Zależnie od pogody |
| <b>Strefa główna – chłodzenie</b>     |                                                                       |
| [2.4] Strefa główna > Tryb nastawy    | Zależnie od pogody                                                    |
| <b>Strefa dodatkowa – ogrzewanie</b>  |                                                                       |
| [3.4] Strefa dodatkowa > Tryb nastawy | Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie LUB Zależnie od pogody |
| <b>Strefa dodatkowa – chłodzenie</b>  |                                                                       |
| [3.4] Strefa dodatkowa > Tryb nastawy | Zależnie od pogody                                                    |

#### Zmiana rodzaju krzywej zależnej od pogody

Aby zmienić rodzaj dla wszystkich stref (główna + dodatkowa), idź do [2.E] Strefa główna > Typ krzywej zależnej od pogody.

Wyświetlanie wybranych rodzajów jest także możliwe przy użyciu [3.C] Strefa dodatkowa > Typ krzywej zależnej od pogody

#### Aby zmienić krzywą zależną od pogody

| Strefa                               | Idź do...                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Strefa główna – ogrzewanie</b>    | [2.5] Strefa główna > Krzywa ogrzewania zależna od pogody    |
| <b>Strefa główna – chłodzenie</b>    | [2.6] Strefa główna > Krzywa chłodzenia zależna od pogody    |
| <b>Strefa dodatkowa – ogrzewanie</b> | [3.5] Strefa dodatkowa > Krzywa ogrzewania zależna od pogody |
| <b>Strefa dodatkowa – chłodzenie</b> | [3.6] Strefa dodatkowa > Krzywa chłodzenia zależna od pogody |



#### INFORMACJA

##### Nastawa maksymalna i minimalna

Nie można skonfigurować krzywej używając temperatur, które są wyższe lub niższe od maksymalnej i minimalnej nastawy dla danej strefy. Po osiągnięciu nastawy maksymalnej lub minimalnej krzywa ulega spłaszczeniu.

#### Precyzyjna regulacja krzywej zależnej od pogody: krzywa nachylenia/przesunięcia

Następująca tabela pokazuje, jak precyzyjnie wyregulować krzywą zależną od pogody danej strefy:

| Odczucie...                                   |                                            | Precyzyjna regulacja za pomocą nachylenia i przesunięcia: |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Przy normalnych temperaturach zewnętrznych... | Przy niskich temperaturach zewnętrznych... | Nachylenie                                                | Przesunięcie |
| OK                                            | Zimno                                      | ↑                                                         | —            |
| OK                                            | Gorąco                                     | ↓                                                         | —            |
| Zimno                                         | OK                                         | ↓                                                         | ↑            |
| Zimno                                         | Zimno                                      | —                                                         | ↑            |
| Zimno                                         | Gorąco                                     | ↓                                                         | ↑            |
| Gorąco                                        | OK                                         | ↑                                                         | ↓            |
| Gorąco                                        | Zimno                                      | ↑                                                         | ↓            |
| Gorąco                                        | Gorąco                                     | —                                                         | ↓            |

#### Precyzyjna regulacja krzywej zależnej od pogody: krzywa 2-punktowa

Następująca tabela pokazuje, jak precyzyjnie wyregulować krzywą zależną od pogody danej strefy:

| Odczucie...                                   |                                            | Precyzyjna regulacja za pomocą nastaw: |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Przy normalnych temperaturach zewnętrznych... | Przy niskich temperaturach zewnętrznych... | Y2 <sup>(a)</sup>                      | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                            | Zimno                                      | ↑                                      | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                            | Gorąco                                     | ↓                                      | —                 | ↓                 | —                 |
| Zimno                                         | OK                                         | —                                      | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Zimno                                         | Zimno                                      | ↑                                      | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Zimno                                         | Gorąco                                     | ↓                                      | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Gorąco                                        | OK                                         | —                                      | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Gorąco                                        | Zimno                                      | ↑                                      | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Gorąco                                        | Gorąco                                     | ↓                                      | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Patrz "5.8.2 krzywa 2-punktowa" ► 15].

## 6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

### Wskazówki dotyczące temperatury pomieszczenia

- Należy upewnić się, że żądana temperatura pomieszczenia NIGDY nie jest za wysoka (w trybie ogrzewania) lub za niska (w trybie chłodzenia), ale ZAWSZE odpowiednia do aktualnych potrzeb użytkownika. Każdy zaoszczędzony stopień może spowodować oszczędność 6% kosztów ogrzewania/chłodzenia.
- NIE należy zwiększać/zmniejszać żądanej temperatury pomieszczenia w celu przyspieszenia ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia. Pomieszczenie NIE nagrzej/schłodzi się szybciej.
- Gdy układ systemu zawiera powolne urządzenia emitujące ciepło (na przykład: ogrzewanie podłogowe), należy unikać dużych fluktuacji żądanej temperatury pomieszczenia i NIE WOLNO dopuszczać, aby temperatura pomieszczenia zbyt szybko spadła/wzrosła. Ponowne ogrzanie/schłodzenie pomieszczenia potrwa dłużej i będzie wymagało większej ilości energii.
- Należy używać harmonogramu tygodniowego dla zaspokajania normalnych potrzeb związanych z ogrzewaniem lub chłodzeniem pomieszczenia. Jeśli to konieczne, można z łatwością wprowadzić odstępstwa od tego harmonogramu:
  - W przypadku krótszych okresów: można zastąpić zaplanowaną temperaturę pomieszczenia do następnej zaplanowanej czynności. **Przykład:** Na czas przyjęcia lub w przypadku wyjścia na kilka godzin.
  - W przypadku dłuższych okresów: Można użyć trybu świątecznego.

## 7 Czynności konserwacyjne i serwisowe

### 7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych. Numer kontaktowy/pomocy można znaleźć w interfejsie użytkownika.

1 Przejdź do [8.3]: Informacje > Dane sprzedawcy.

Użytkownik końcowy powinien:

- Utrzymywać obszar w pobliżu jednostki w czystości.
- Utrzymywać interfejs użytkownika w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki. NIE używać jakichkolwiek detergentów.
- Regularnie sprawdzać, czy ciśnienie wody jest wyższe niż 1 bar.

#### Czynnik chłodniczy

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675

W zależności od obowiązujących przepisów może być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem szczelności. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.



#### OSTRZEŻENIE: ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



#### OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerm, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.



#### OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, w którym nie występują stałe działające źródła zapłonu (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).



#### OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.



#### UWAGA

Obowiązujące przepisy dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu została podana zarówno jako masa, jak i ekwiwalent CO<sub>2</sub>.

**Wzór na obliczanie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO<sub>2</sub>:** wartość GWP czynnika chłodniczego × łączna ilość czynnika chłodniczego [w kg]/1000

Więcej informacji można uzyskać u instalatora.

## 8 Rozwiązywanie problemów

### Kontakt

W przypadku wymienionych poniżej symptomów można spróbować samodzielnie rozwiązać problem. W przypadku innych problemów należy skontaktować się z instalatorem. Numer kontaktowy/pomocy można znaleźć w interfejsie użytkownika.

1 Przejdź do [8.3]: Informacje > Dane sprzedawcy.

### 8.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii

W przypadku awarii, w zależności od powagi problemu, na ekranie głównym pojawiają się następujące informacje:

- Błąd
- Awaria

Można uzyskać krótki i długi opis awarii w następujący sposób:

## 8 Rozwiązywanie problemów

|   |                                                                              |                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Naciśnij lewe pokrętkę, aby wyświetlić główne menu i przejdź do Awarii.      |  |
|   | <b>Wynik:</b> Na ekranie zostanie wyświetlony krótki opis błędu i kod błędu. |                                                                                   |
| 2 | Naciśnij ? na ekranie błędu.                                                 | ?                                                                                 |
|   | <b>Wynik:</b> Na ekranie zostanie wyświetlony długi opis błędu.              |                                                                                   |

### 8.2 Sprawdzanie historii awarii

**Warunki:** Poziom uprawnień użytkownika jest ustawiony na Zaawansowany użytkownik.

|   |                                                 |                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Przejdź do [8.2]: Informacje > Historia awarii. |  |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Zobaczysz listę ostatnich awarii.

### 8.3 Objaw: temperatura w salonie jest za niska (za wysoka)

| Możliwa przyczyna                                             | Środki zaradcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żądana temperatura w pomieszczeniu jest za niska (za wysoka). | Zwiększ (zmniejsz) żądaną temperaturę pomieszczenia. Patrz "5.6.2 Zmiana żądanej temperatury pomieszczenia" [p 12].<br><br>Jeśli problem występuje codziennie, wykonaj jedną z następujących czynności:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększ (zmniejsz) wartość żadaną temperatury pomieszczenia. Patrz przewodnik odniesienia dla użytkownika.</li> <li>Dostosuj harmonogram temperatury pomieszczenia. Patrz "5.7 Ekran harmonogramu: Przykład" [p 13].</li> </ul> |
| Nie można osiągnąć żądanej temperatury pomieszczenia.         | Zwiększ żądaną temperaturę wody zasilającej stosownie do typu emitera ciepła. Patrz "5.6.3 Zmiana żądanej temperatury wody zasilającej" [p 12].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krzywa zależna od pogody jest ustawiona nieprawidłowo.        | Dostosuj krzywą zależną od pogody. Patrz "5.8 Krzywa zależna od pogody" [p 15].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 8.4 Objaw: awaria jednostki

W przypadku awarii pompy ciepła, opcjonalny zestaw zewnętrznej grzałki BUH może służyć jako grzałka awaryjna. Obciążenie grzewcze zostaje przejęte automatycznie lub w wyniku działania ręcznego.

- Kiedy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na Automat. (lub norm. auto. ogrz. pom./CWU wyż.)<sup>(1)</sup> i dojdzie do awarii pompy ciepła, grzałka BUH automatycznie przejmie obciążenie grzewcze.

- Kiedy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na Ręczna i dojdzie do awarii pompy ciepła, ogrzewanie pomieszczenia zostanie przerwane.

Aby przywrócić je ręcznie za pomocą interfejsu użytkownika, idź do ekranu głównego menu Awaria i potwierdź, czy grzałka BUH może przejąć obciążenie grzewcze.

- Kiedy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na auto. red. ogrz. pom./CWU wyż. (lub auto. red. ogrz. pom./CWU wł.)<sup>(2)</sup> i wystąpi awaria pompy ciepła, ogrzewanie pomieszczenia zostanie ograniczone.

Podobnie, jak w trybie Ręczna, urządzenie może przejąć pełne obciążenie za pomocą grzałki BUH, jeśli użytkownik aktywuje tę funkcję na ekranie głównego menu Awaria.

Jeśli dojdzie do awarii jednostki, na interfejsie użytkownika zostanie wyświetlony komunikat  lub .

| Możliwa przyczyna          | Środki zaradcze                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jednostka jest uszkodzona. | Patrz "8.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii" [p 17]. |



#### INFORMACJA

Gdy grzałka BUH przejmie obciążenie grzewcze, zużycie prądu będzie znacznie wyższe.

### 8.5 Objaw: Po rozruchu z układu dochodzą odgłosy bulgotania

| Możliwa przyczyna                     | Środki zaradcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W układzie znajduje się powietrze.    | Układ należy odpowietrzyć. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nieprawidłowa równowaga hydrauliczna. | Przeprowadzane przez instalatora:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>Należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne, aby mieć pewność, że przepływ jest prawidłowo rozdzielony między emiter.</li> <li>Jeśli równoważenie hydrauliczne jest niewystarczające, należy zmienić ustawienia ograniczenia pompy ([9-0D] i [9-0E], jeśli dotyczy).</li> </ol>                |
| Różne awarie.                         | Sprawdź, czy na ekranie głównym interfejsu użytkownika jest wyświetlany symbol  lub  . Więcej informacji na temat usterek zawiera punkt "8.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii" [p 17]. |

<sup>(a)</sup> Zalecamy odpowietrzanie za pomocą funkcji odpowietrzania urządzenia (przeprowadzane przez instalatora). W przypadku odpowietrzania przez emiter ciepła lub kolektory należy pamiętać:

<sup>(1)</sup> Ustawienie norm. auto. ogrz. pom./CWU wyż. ma takie samo działanie, jak ustawienie Automat., ale NIE należy go używać, ponieważ nie ma ciepłej wody użytkowej.

<sup>(2)</sup> Ustawienie auto. red. ogrz. pom./CWU wł. ma takie samo działanie, jak ustawienie auto. red. ogrz. pom./CWU wyż., ale NIE należy go używać, ponieważ nie ma ciepłej wody użytkowej.

**OSTRZEŻENIE**

**Odpowietrzanie emiterów ciepła lub kolektorów.** Przed dokonaniem odpowietrzania przez emiter ciepła lub kolektory należy sprawdzić, czy na ekranie głównym interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany symbol lub .

- Jeśli tak nie jest, można od razu dokonać odpowietrzania.
- Jeśli tak jest, należy się upewnić, czy w pomieszczeniu, w którym dokonywane jest odpowietrzanie zapewniona jest dostateczna wentylacja. **Powód:** Czynnik chłodniczy może wyciekać do obiegu wodnego, a w rezultacie do pomieszczenia podczas odpowietrzania przez emiter ciepła lub kolektory.

## 9 Utylizacja

**UWAGA**

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZA przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZA być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

## 10 Ustawienia instalatora: Tabele wypełniane przez instalatora

### 10.1 Kreator konfiguracji

| Ustawienie                                                                 | Wypełnij... |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| System                                                                     |             |
| Typ grzałki BUH [9.3.1]                                                    |             |
| Praca awaryjna [9.5]                                                       |             |
| Liczba stref [4.4]                                                         |             |
| System napełniony glikolem (opis konfiguracji w miejscu instalacji [E-0D]) |             |
| Grzałka BUH                                                                |             |
| Napięcie [9.3.2]                                                           |             |
| Konfiguracja [9.3.3]                                                       |             |
| Stopień mocy 1 [9.3.4]                                                     |             |
| Dodatkowy stopień mocy 2 [9.3.5] (jeśli ma zastosowanie)                   |             |
| Strefa główna                                                              |             |
| Typ emitera [2.7]                                                          |             |
| Sterowanie [2.9]                                                           |             |
| Tryb nastawy [2.4]                                                         |             |
| Harmonogram [2.1]                                                          |             |
| Typ krzywej zależnej od pogody [2.E]                                       |             |
| Strefa dodatkowa (tylko jeśli [4.4]=1, strefa podwójna)                    |             |

| Ustawienie                                              | Wypełnij... |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Typ emitera [3.7]                                       |             |
| Sterowanie (tylko do odczytu) [3.9]                     |             |
| Tryb nastawy [3.4]                                      |             |
| Harmonogram [3.1]                                       |             |
| Typ krzywej zależnej od pogody [3.C] (tylko do odczytu) |             |

### 10.2 Menu ustawień

| Ustawienie                               | Wypełnij... |
|------------------------------------------|-------------|
| Strefa główna                            |             |
| Zew. typ termostatu [2.A]                |             |
| Strefa dodatkowa (jeśli ma zastosowanie) |             |
| Zew. typ termostatu [3.A]                |             |
| Informacje                               |             |
| Dane sprzedawcy [8.3]                    |             |

ERC



4P688015-1 C 00000000

Copyright 2022 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P688015-1C 2022.09